



**ANEP - CO.DI.CEN**

**AREA DE OBRAS**



dirección sectorial de  
infraestructura

Obra: Escuela Técnica de Rosario  
L55 IE23

Localidad: Rosario

**FECHA**

DEPARTAMENTO:

**COLONIA**

**Julio 2018**

**PLANILLA DE LUMINARIA**

**L13**

**TOTAL**

**12**

**HOJA**

**13 de 14**



**DIÁMETRO:**

250 mm

**CUERPO:**

Aluminio, Terminación Epoxi-Poliéster

**COLOR:**

Blanco

**DIFUSOR:**

Cristal Satinado

**PORTALÁMPARA:**

E27 de Porcelana y Bronce

**PROTECCIÓN:**

IP 20 Clase I

**REFLECTOR:**

Interno de Aluminio

**ACCESO:**

Posterior

**POTENCIA:**

Mínima 75 W

**DESCRIPCION:**

LÁMPARA LED 15 W

Luz cálida

Nº LOCAL	CANTIDAD
Sector A	
Sector B	
Sector C	
Sector D	
Sector E	
Sector F	
Sector G	
Sector H	11
Sector I	1
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>12</b>

Nº LOCAL	CANTIDAD
<b>SUB-TOTAL</b>	

**OBSERVACIONES:**