



UNIVERSIDAD  
DE LA REPÚBLICA  
URUGUAY



CND  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

COMUNICADO N° 04

LLAMADO 01/2017

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
N° 01/2017

FIDEICOMISO DEL PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y  
LARGO PLAZO – UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

## COMUNICADO N° 04

14/09/2017

### CONSULTAS IV

**Pregunta 19)**

La Central de incendios pide que deben ser conectadas las centrales entre los edificios A,B y C, la duda que surge es si ya existe una central en el edificio B y debemos conectar a ésta Repetidores o debemos proporcionar una Central para todos los edificios?

En caso afirmativo, necesitamos información sobre la cantidad de detectores y demás del edificio B para poder cotizar, sino cotizamos solamente para el A y C.

**Respuesta 19)**

El edificio B contará con sistema de detección de alarma. Pero se deberá centralizar la misma donde indican los recuados. La forma de centralización será a proponer por el oferente. Se adjunta plano de proyecto de medidas de protección contra incendio del edificio B.