Ref. NORMA UNIT ISO A1 (594 x 841 mm)



SIMBOLOGIA:

- TABLERO
- CAÑERIA EMBUTIDA.
- CAÑERIA EN PVC RIGIDO APARENTE SOBRE CIELORRASO.
- CAÑERIA ENTERRADA O POR CONTRAPISO
- MS — CAJA DE LLAVE A h=2,00m, ALIMENTACIÓN MINISPLIT
- AA — CAJA DE LLAVE SOBRE CIELORRASO, ALIMENTACIÓN MINISPLIT
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL, CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,20m.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- CI — TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m, ALIMENTACION CENTRAL DE INCENDIO.
- CT — TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m, ALIMENTACION CENTRAL TELEFONICA.
- e — CAJA DE BRAZO ALIMENTACION EXTRACTOR DE LINEA
- SM — TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,40m, ALIMENTACION SECAMANOS.
- 1 — DOS TOMACORRIENTES TRES EN LINEA CON DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN DOS CAJAS DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=0,40m.
- 5 — DOS TOMACORRIENTES TRES EN LINEA CON DOS TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN CAJA DE PISO.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN CAJA DE PISO.
- L — CAJA DE LLAVE ALIMENTACION PUERTA AUTOMATICA.
- U — REGISTRO 10x10 A h=0,40m SALIDA DE UPS A TABLERO TUR
- UN TOMACORIENTE TRES EN LINEA Y UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- 2 — DOS CAJAS DE LLAVE CON UN TOMACORIENTE TRES EN LINEA Y UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN CADA UNA, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

– TODAS LAS CAÑERIAS EMBUTIDAS SERAN EN PVC ø20.
– TODAS LAS CAÑERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN ø25 PVC.
– TODAS LAS CAÑERIAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN PVC RIGIDO ø25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
– TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
– TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CAÑERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
– TODAS LAS CANALIZACIONES METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
– LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
– TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
– TODAS LAS FIJACIONES DE CAÑERIA A ISOPANEL SE REALIZARAN MEDIANTE GRAPAS METALICAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTOROSCANTES INSTALADAS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1m.
– TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRAN AISLACION SUPERPLASTICA.
– TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.
– TODAS LAS CAJAS MULTIPLES INSTALADAS EN TABIQUES DE YESO SERAN CONSTRUIDAS EN CHAPA DE HIERRO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE PANELES MARCA DISTRIMET.

PLANTA ELECTRICA EDIFICIO A / SECTOR 1
ESC: 1:50

OBSERVACIONES:

SE SUBDIVIDE LOCAL BEDELIA EN BEDELIA/SUMINISTROS

POTENCIA_
SE REUBICAN TOMAS DE PARED Y PISO EN TABIQUE.

Asesor:

REVISIONES			DETALLE
REV.	01	FECHA 29/07/2019	MODIFICION BEDELIA - SUMINISTROS
REV.	00	FECHA 20/02/2018	PRE ENTREGA

Proyecto Ejecutivo:

ARQ. DIEGO FERRANDO

Manuel Haedo 2910/201-202 Montevideo Tel. +598 27083896

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR OGA: ARQ. PABLO BRIOZZO
PROGRAMACION: ARQ. GONZALO LORENZO
PROYECTO: ARQ. MARCEL VIADONA
DIBUJANTES: ROSINA CORTOGOSO, TATIANA GAVIDO, ARQ. FLAVIA PASTOR, VALENTINA PUNAR
COORD. DE EJECUCION DEL AREA DE PROYECTOS: ARQ. ADRIANA GOREA
RESPONSABLE DE PROYECTO: ARQ. HELENA HEINDICH
RESPONSABLE DE COSTOS: ARQ. EDUARDO SUAREZ, ARQ. SILVIA VARELA
ASESOR TÉRMICO: ESTUDIO LAGOMARSINO
ASESOR ELECTRICO: ING. OCTAVIO ROCHA
ASESOR ESTRUCTURAL: ING. GONZALO SERANTES
ASESOR SANITARIO: C.S. PABLO RECHENO
INCENDIO: ESTUDIO LAGOMARSINO
ASESOR ACUSTICO: ARQ. GONZALO FERNANDEZ

SERVICIO / OBRA	Edificio A del CUR en el PES
UBICACIÓN	RIVERA, AV. GUIDO MACHADO BRUM S/N
DESCRIPCION	FUERZA MOTRIZ
ARCHIVO	3493-2edificio-ce- CURE 2018-11-27_VER2.dwg
	EL105
LÁMINA	81
ESCALA	1:50
FECHA	JULIO-2019

Autodesk Licencia 835-57894737-073737-5338835. ZACAS PROFESIONAL Licencia ARBE-45574