Ref. NORMA UNIT ISO A1 (594 x 841 mm)




**PLANTA EDIFICIO A**
ESC: 1:100

REFERENCIAS

| | |
|---|---|
| Carga de Polvo ABC 4kg | ABC 4 Kg |
| Boca de Incendio | Ø 45mm |
| Carga de dioxido de carbono $CO^2$ BC 3,5kg | 3,5 Kg |
| Bomba de incendio EQUIPO DE BOMBEO INC. Q=18m3/h_H=80mca | 15kw c/u |

| | |
|---|---|
| CANALIZACIONES | |
| EN MUROS O TABIQUES | |
| SOBRE CIELORRASO | |
| EN PISO | |

EXTINTORES
Los equipos emplazados deberán estar aprobados y registrados en el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).
Las normas de referencia a emplear seran, en principio, las de UNIT. Seran tambien de aplicacion las normas emitidas por: ISO, ANSI, ASME, ASTM.

BOCAS DE INCENDIO.
-Las edificaciones, en que fuere instalado el Sistema de BIE, deben ser dotadas de una toma de agua con válvula teatro, unión Storz para manguera de incendio de 45mm de diámetro.

NICHOS
-Las mangueras flexibles deberán disponerse en forma de zigzag.
-La válvula puede ser instalada en el interior de la caja debiendo su manipulación y mantenimiento estar garantizados. Por una parte esto refiere al espacio suficiente a su alrededor para poder desmontarla con facilidad, así como la garantía de calidad que se brinda con la homologación de bomberos, asegurando la funcionalidad de la misma por largos períodos de tiempo en posición cerrada. Se recomienda el uso de unión doble previo a la válvula globo y una llave de paso esférica en la acometida próxima a la BIE para el mantenimiento de la válvula globo. En el caso de colocarse esta llave de paso, para mantenimiento, deberá estar siempre abierta y sin el volante.
-Las cajas deben poseer apoyo o fijación propia, independiente de la tubería que abastece las bocas de incendio.
-La caja debe tener utilización exclusiva para material o equipo de incendio.
-Las cajas de los sistemas de bocas de incendio, deben estar en lugar visible y de fácil acceso. Aquellas que por razones estéticas queden ocultas deberán estar perfectamente señalizadas.
-La puerta de la BIE no puede ser cerrada con llave y debe ser de fácil apertura.

| REVISIONES | | | | DETALLE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| REV. | 07 | FECHA | 30/07/2019 | MODIFICACIÓN DE LOCALES |
| | | | | A10, A11 Y A 12 |
| REV. | 06 | FECHA | 20/09/2018 | |
| REV. | 01 | FECHA | 03/08/2018 | |
| REV. | 00 | FECHA | 22/01/2018 | - |

Proyecto Ejecutivo
ARQ. DIEGO FERRANDO
Manuel Haedo 2910/201-202 Montevideo Tel. +598 27083896

Asesor:

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR OGA
ARQ. JUAN PEDRO URRUZOLA
PROGRAMACIÓN
ARQ. GONZALO LORENZO
PROYECTO
ARQ. MARCEL BABORNIA
DIBUJANTES
TOPÓGRAFO CERTIFICADO
TATIANA DAMIÓN
ARQ. FLAVIA FACTOR
VALENTINA PUMAR
COORD. DE EJECUCIÓN DEL AREA DE PROYECTOS:
ARQ. ADRIANA GORGA
RESPONSABLE DE PROYECTO:
ARQ. HELENA HERNÓN
RESPONSABLE DE COSTOS
ARQ. ROSARIO SUAREZ
ARQ. SILVIA YARELA
ASESOR TÉRMICO:
ESTUDIO LAGOMARSINO
ASESOR ELECTRICO:
ING. OCTAVIO ROCHA
ASESOR ESTRUCTURAS:
ING. GONZALO SERANTES
ASESOR SANITARIO
T.S. PABLO RECHEIO
INCENDIO:
ESTUDIO LAGOMARSINO
ASESOR ACUSTICO:
ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

SERVICIO / OBRA:
Edificio A del CUR
en el PES - SECTOR 1

F113

UBICACIÓN:
RIVERA, AV. GUIDO
MACHADO BRUM S/N

LÁMINA:
96

DESCRIPCIÓN:
REFERENCIAS DE EXTINCION

ESCALA:
1:100

ARCHIVO:
CURNE RIVERA+BLOQUE A+C+F01 al F06 rev06 _VER52 (1).dwg

FECHA:
JULIO-2019

Arq©Fa. | Licencia: 333-333ba3fc1f31-333833a, ZaCAD PROFESIONAL | Licencia: ARQ-xCFa