



SUBE (105C) A CAJA DE LLAVE
ALIMENTACION VE-06, UBICACION

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

- TODAS LAS CÁMERAS EMBUTIDAS SERÁN EN PVC #20.
- TODAS LAS CÁMERAS POR CONTRAPISO SERÁN EN #25 PVC.
- TODAS LAS CÁMERAS SOBRE CIELORASO SERÁN EN PVC RÍGIDO #25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
- TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORASO SERÁN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CÁMERA POR CONTRAPISO LLEVARÁN CONDUCTORES CON PROTECCIÓN SUPERPLÁSTICA.
- TODAS LAS CANALIZACIONES METÁLICAS SERÁN PUESTAS A TIERRA.
- LAS LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN SERÁN DE ACUERO A LOS DIFERENTES UNIFILARES.
- TODAS LAS UBICACIONES SERÁN CONFIRMADAS EN OBRA.
- TODAS LAS FLUJACIONES DE CÁMERA A ISOPANEL SE REALIZARÁN MEDIANTE GRAPAS METÁLICAS FUNDAS CON TORILLONES AUTORESCANTES INSTALADAS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 1m.
- TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSITEN POR BANDEJA TENDRÁN AISLACIÓN SUPERPLÁSTICA.
- TODOS LOS CAÑOS LLEVARÁN BUENOS EN SUS EXTREMOS.
- TODAS LAS CAJAS MÚLTIPLES INSTALADAS EN TABIQUE DE YESO SERÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA DE HIERRO ESPECIAL PARA ESTE TIPO DE PANELES.
- MARCA DISTRIMET.

[illegible]