









2) LAS LUMINARIAS MARCADAS CON LA LETRA "E" LLEVARÁN EQUIPO AUXILIAR AUTÓNOMO.

 CANALIZACION EMBUTIDA O APARENTE.
 CERRERIA ENTERRADA O POR CONTRAPISO.
 LLAVE DE CORTE UNIPOLAR DE UNA SECCION EN CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
A h=1,20m.
 LLAVE DE COMBINACION DE EXTREMIDAD EN CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
A h=1,20m.
 CAJA DE BRAZO ALIMENTACION DE EXTRACTO


 TABLERO
 TX


 CAMARA 60x60cm


 CAMARA 40x40cm

- TODAS LAS CÁRTERAS EMBLUMAS SERÁN EN #20 DE PVC.
- TODAS LAS CÁRTERAS POR CONTRAPISO SERÁN EN #25 DE PVC.
- TODAS LAS CÁRTERAS DEBORE COLORADO SERÁN EN PVC RIGIDO #25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
- TODAS LAS ILUMINACIONES BRIL COLORADO SERÁN EN FORMA EMBLUMITA.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CÁRTERA POR CONTRAPISO LLEVARÁN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
- TODAS LAS ILUMINACIONES DEBEN TENER LAS PUESTAS EN LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERÁN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
- TODAS LAS UBICACIONES SERÁN CONFIRMADAS EN PLANO.
- TODAS LAS FLUJONES DE CÁRTERA A (SOPANEL) SE REALIZARÁN MEDIANTE GRAPAS METALICAS FLUADAS CON TORNILLOS AUTOMORSCOS INSTALADAS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1m.
- LAS TRANSACCIONES DE INSTALACION EMBLUMITA A PARALELO SERÁN REALIZADAS MEDIANTE CAJAS DE REGISTRO, AUN CUANDO LAS MISMAS NO ESTÉN INDICADAS.
- TODOS LOS CONDUCTORES QUE TRANSPORTEN POR BANDEJA TENDRAN ALIMENTACION SUPERPLASTICA.
- TODOS LOS CAROS LÁMPARAS BLUJES EN SUS EXTREMOS.
- TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERÁN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DADA O SIMILAR.
- TODOS LOS CAROS LÁMPARAS BLUJES EN SUS EXTREMOS.
- LAS LUMINARIAS DE ALIMENTACION SERÁN COMPLETAS Y CON CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA.
- LAS LUMINARIAS DE SEGURIDAD TENDRAN UNO DE SUS TUBOS CON FUENTE AUTONOMA POR LO CUAL SE DEBERIA CONSIDERAR UN CABLEADO EXTRA A LAS MISMAS PARA EVITAR QUE ESTE PRECIDA AL APAGAR LA LUMINARIA Y EN PRESENCIA DE TENSION EN LA RED.
- TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE LA DIRECCION DE LA RED.

REVISIONES			DETALLE	
REV.	00	FECHA	20/02/2018	PRI ENTREGA

Proyecto Ejecutivo:

ARQ. DIEGO FERRANDO

Manuel Maeda 2010/201-202 Montevideo Tel.: +518 2708

[illegible]