

PLANTA EDIFICIO A

ESC: 1:100

☐ RIESGO LIGERO CARGA DE FUEGO BAJA < 300 MJ/m²

REFERENCIAS

RIESGO MEDIO BAJO 300 MJ/m² < CARGA DE FUEGO MEDIA < 800 MJ/m²

RIESGO MEDIO ALTO 800 MJ/m² < CARGA DE FUEGO MEDIA < 1200 MJ/m²

RIESGO ESPECIAL

 ESPACIO RESERVADO PARA VEHICULO DE EMERGENCIA

TODOS LOS CRUCES DE SERVICIOS SERAN SELLADOS CON MATERIAL IGNIFUGO INTUMESCENTE RF-120

REVISIONES**DETALLE**

REV.	06	FECHA	20/09/2018
REV.	01	FECHA	09/08/2018
REV.	00	FECHA	22/01/2018

<p>Proyecto 4: Estructuras</p> <p>ARQ. DIEGO FERRANDO</p>	<p>Alumno:</p>
---	----------------

[illegible]