

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 05/2020

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 02

10/03/2020

CONSULTAS I

Pregunta 1)

Amures de ventanas de planta alta:

En la recorrida se observa que las ventanas de las aulas tienen ingresos de agua a nivel de losa, lo cual da a suponer que dichos ingresos pueden ser tanto por losa como por fachada. Ambas situaciones no están previstas en el llamado.

En cuanto a la pintura de los sectores a intervenir con aberturas nuevas, se solicita reparaciones y pintura puntuales. Entendemos que, al ser vanos de grandes dimensiones, y quedando poca área sin intervenir, sería bueno prever la pintura de todo el paño de fachada intervenido desde interior de aulas.

Respuesta 1)

Se deberá corregir todos los temas de humedad que se indiquen en memoria y planos o que se hayan observado en la visita. Se deberá pintar todo el paramento que incluya la abertura.