

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 01/2020

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 07

CONSULTAS IV

06/03/2020

Pregunta 39)

Estimados buenos días, para salir de la duda les consultamos sobre plano estructura E1 planta de estructura del entrepiso las vigas del lado norte según texto dicen que son de PNI 26 según representación gráfica da entender que son 2 PNI 26. ¿Favor aclarar si son simples o doble?

Respuesta 39)

En el lado norte las vigas son con Perfil simple y los pilares con perfil doble.