



DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

**Comisión Descentralizada Durazno**

**LICEO LA PALOMA**

**LOCALIDAD:** Durazno

## L1

30

07/2019

**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**

**DESCRIPCION:** Artefacto de Adosar Lumenac  
o Lucciola

**MEDIDAS:**      Alto: 90mm      Ancho: 160mm      Largo:1280mm

**CUERPO:** Policarbonato Autoextinguible

**COLOR:** Gris con burlete de cierre en Poliuretano

**DIFUSOR:** Plicarbonato traslúcido

**ZOCALO:** G13 de Bronce Fosforoso

**PROTECCIÓN:** IP 65 Clase I

**ACCESO:** Posterior

**POTENCIA:** Mínima 80 W

DESCRIPCION: LED

**TIPO:** Trifosforo

**CASQUILLO:** G13

TONO: Ra 83 - °K 3000

**LUMEN:** 3250

**VATIOS:** 36


**VOLTIOS:** 220/240

**BALASTO:** Mecánico bajo nivel de ruido

**CEBADOR:** 230v Clase 2 conexión simple c/Condensador

## Antiparasitario

<b>ÁREA O LOCAL</b>	<b>CANTIDAD</b>
AULAS Y OTROS	30
TOTAL	30

**OBSERVACIONES:**



## DIVISION MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES

## Comisión Descentralizada Durazno

**LICEO LA PALOMA**

**DEPARTAMENTO:** Durazno

**LOCALIDAD:** DURAZNO

**LUMINARIA:**

## L2

**CANTIDAD:**


3

FECHA


05/2017

**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**

**DESCRIPCION:** Lumenac o Lucciola



**DESCRIPCION:** Fluorescente Bajo Consumo

[illegible]

<b>OBSERVACIONES:</b>	Se verificará que la Lámpara solicitada permita el cierre perfecto de la Luminaria
-----------------------	--



DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

**Comisión Descentralizada Durazno****OBRA:****LICEO LA PALOMA**

**DEPARTAMENTO:** Durazno

**LOCALIDAD:** Durazno

**LUMINARIA:**

### L3

**CANTIDAD:**

2

FECHA

02/2019

**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**



**DESCRIPCION:** LEVEL 1x23w

**DIÁMETRO:** 250 mm

**CUERPO:** Aluminio Inyectado

**COLOR:** Blanco

**DIFUSOR:** Cristal Esmerilado

**PORTALÁMPARA:** E27 de Porcelana y Bronce

**PROTECCIÓN:** IP 40

**REFLECTOR:** Interno de Aluminio

**ACCESO:** Posterior

**POTENCIA:** Mínima 75 W

**DESCRIPCION:** Fluorescente Bajo Consumo

**TIPO:** Dulux EL LONGLIFE

**CASQUILLO:** E27

**TONO:** Blanco 41/827

**VATIOS:** 1x23 w

**VOLTIOS:** 220/240

**BALASTO:** Electrónico

[illegible]

<b>OBSERVACIONES:</b>	Se verificará que la Lámpara solicitada permita el cierre perfecto de la Luminaria
-----------------------	--

TEC, EL

HOJA

10-10