

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS

Nº 07/2014/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 01 de 23/07/2014

PREGUNTA 1

Nivel de Piso Terminado Interior

¿Cuál es la cota del NPT interior, respecto a los niveles altimétricos del plano de Agrimensura?
En planos recibidos, se indica la referencia del nivel 0,00 de agrimensura (tapa de colector), pero no disponemos del dato de la cota de nivel de la tapa, respecto al NPT interior del proyecto

RESPUESTA 1

Se transcribe nota presente en el rótulo de las láminas correspondientes al Anexo II:

“EL ± 0.00 SE CORRESPONDE CON EL NIVEL $+0.35$ REFERIDO AL PLANO DE RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO.”