

**FIDEICOMISO DEL PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO - UDELAR**  
**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS**  
**Nº 03/2014/FIDEICOMISO-UDELAR**

**COMUNICADO 03**  
**14/11/2014**

***Consulta 01***

***Respecto a las Aberturas de aluminio:***

La memoria dice cristales reflectivos termo endurecidos en todos los casos, de 4, 6 ó 10 mm, según corresponda por las dimensiones y dobles vidrios de acuerdo al acondicionamiento térmico y acústico determinen. En la planilla dice que no lleva lamina reflectiva.

La memoria pide pre marcos pero en planillas no.

***Respuesta 01***

Los vidrios no llevarán lámina reflectiva.

Se colocará pre marco en todas las aberturas de aluminio.

***Consulta 02***

Según la circular enviada en el día de ayer, se deberá de presentar anteproyecto (planos) de estructuras e instalaciones junto a la oferta. Queremos saber donde ubicamos dichos planos, en que sobre los debemos incluir.

***Respuesta 02***

La documentación técnica y gráfica que describa la propuesta técnico constructiva (según se detalla en el ítem 2.4.2 – Ofertas alternativas, en el Pliego) incluyendo los planos especificados en el Comunicado 02, deberán incluirse en el sobre B, junto con la Memoria Descriptiva.