



PROYECTO TÉCNICO CERTIFICACIÓN	
Área Predio: 1000 m²	Se desarrolla en un único nivel.
Área en Planta: 463m²	ALTURA hasta Techo : 3.72 m
Área de Riesgo: 257 m²	6 ≤ h ≤ 12 m
Área Total contemplada a los efectos de las medidas: 720 m2	
GRUPO E: Enseñanza	CATEGORIA E1: Guardería y Jardín de Infantes
CARGA DE FUEGO: Medio 800 MJ/m²	
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
Seguridad Estructural contra Incendios (obligatorio construcción nueva)	
Control de Materiales y Revestimientos (obligatorio construcción nueva)	
Salidas de Emergencia	
Iluminación de Emergencia	
Detección de Incendios	
Alarma de Incendios	
Señalización de Emergencia	
Extintores	

SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA	
	ALARMA ACÚSTICA TIPO SIRENA
	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO
	SENSOR DE CALOR
	SENSOR DE HUMO SOBRE CIELORRASO
	PULSADOR MANUAL DE INCENDIO
	CENTRAL DE INCENDIO
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	
	ILUMINACION DE EMERGENCIA

CARTELES DE SEÑALIZACIÓN	
	CARTEL DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE
	CARTEL DE EXTINTOR FOTOLUMINISCENTE
PROTECCIÓN ACTIVA PORTÁTIL	
	CARGA DE POLVO ABC 4KG
	CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO 3.5KG
	CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE (TIPO ATOMLUX)

MEDIDAS / CANTIDADES POR LOCAL	
LUCES DE EMERGENCIA	14
CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE	2
EXTINTOR ABC 4KG	1
EXTINTOR CO2 3.5KG	1
CARTEL DE SALIDA FOTOLUMINISCENTE	11
CARTEL DE EXTINTOR	2
SENSOR DE HUMO s/CIELORRASO	2
SENSOR DE HUMO	13
SENSOR DE CALOR	1
SENSOR DE CALOR s/ CIELORRASO	1
CENTRAL DE INCENDIO	1
JALADORA	2
ALARMA ACÚSTICA TIPO SIRENA	1

NOTA: Se colocarán 2 carteles de PROHIBIDO FUMAR

Anteproyecto	
CAIF MENDOZA CHICO	
DIRECCIÓN: calle 15 mts entre Lidia Toranzo y Camino a Paso Cuello -Mendoza Chico	
PADRON: N°550 (PARTE B)	
LLAMADO: LL N° X	CÓDIGO DE OBRA: 83 FI TC FL MC
FECHA REALIZACIÓN: 2018-08-20	
REVISIÓN 1	
2	
3	
4	
5	
Rubro	
ALBANILERÍA	
ESCALA: 1:75	ARCHIVO: CAIF 83FI TC FL MC IN01.dwg
PLANTA MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO	
RESPONSABLE TÉCNICO	
Mail: _____	
Tel: _____	
TÉCNICO ASESOR	
Mail: _____	
Tel: _____	
IN01	