



SOLICITUD DE CATEOS	RESULTADO DE CATEOS
01 - Existencia y dimensiones de pilar	No existen pilares
02 - Existencia y dimensiones de viga y altura de fondo de viga	Viga dintel 20 x 30cm - NfV 2.26m
03 -Existencia y dimensiones de viga y altura de fondo de viga	Viga dintel 15 x 25cm - NfV 2.26m
04 - Altura de fondo de viga	NfV 3.20m
05 - Existencia y dimensiones de pilares	No existen pilares
06 - Existencia y dimensiones de pilar	No existen pilares
07 - Existencia y dimensiones de pilar	No existen pilares
08 - Existencia y dimensiones de pilar	No existen pilares
09 - Existencia y dimensiones de viga y altura de fondo de viga	Viga dintel 20 x 30cm - NfV 2.26m
10 - Existencia y dimensiones de viga y altura de fondo de viga	Viga dintel 15 x 25cm - NfV 2.26m
11 - Existencia y dimensiones de pilar	No existen pilares
12 - Existencia y dimensiones de pilar	No existen pilares
13 - Altura de fondo de viga	NfV 3.20m Viga dintel sobre abertura 15 x 45cm - NfV 2.26m
14 - Confirmar existencia de viga y losa medir altura de fondo de losa	Viga dintel sobre abertura y sobre acceso15 x 75cm - NfV 2.30m Espesor de losa 12cm - NFL 2.30m
15 - Existencia y dimensiones de pilar	No existen pilares
16 - Existencia y dimensiones de pilar	No existen pilares
17 - Altura de fondo de viga	NfV 3.30m Viga dintel sobre abertura 15 x 45cm - NfV 2.26m

Dimensiones de viga a x b (a= ancho - b = altura)
Los NfV - NFL son respecto al nivel interior de piso terminado