

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
N° 32/2019

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## COMUNICADO N° 04

09/12/2019

### CONSULTAS IV

**Pregunta 18)**

¿Es posible utilizar una estructura de acero tubular tal como se han realizado previamente?

**Respuesta 18)**

Sí, es posible.

**Pregunta 19)**

¿La acometida de hierro galvanizado puede realizarse en termo fusión para cañería enterrada?

**Respuesta 19)**

Sí, es posible.

**Pregunta 20)**

En el presente llamado se exige que el perfil lateral inferior de las aulas sea un cajón soldado de Perfil C de 120x60mm y no se autoriza un tubular. En el mismo no se indica el espesor ni si el perfil es Normal o sea si es un PNC12 o es solo un plegado. Esto implica que como dicho perfil no está definido en su espesor se pueda realizar con un plegado de 120x60x 2,5mm lo cual va a ser de peor calidad aún que un tubular.

**Respuesta 20)**

Se acepta tubular espesor 3mm o PNC12.