



FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO


COMUNICADO N° 6

23/07/2018

PEDIDO DE PRECIO
E02/2018

FIDEICOMISO SANATORIO
DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

Pregunta 1: Mi consulta sobre las tomas de Aire (para las cuales se piden los flujímetro), surge a raíz de lo siguiente:



- Sala 3005 - 2 tomas de O2 + 2 tomas de Succión
- Sala 3007 - 2 tomas de O2 + 2 tomas de Succión
- Sala 3009 - 2 tomas de O2 + 2 tomas de Succión
- Sala 3011 - 2 tomas de O2 + 2 tomas de Succión

| | | | |
|--------------------------|----------|------|---|
| Flujómetro, aire, 50 PSI | BI.XX039 | 3005 | 2 |
| | | 3007 | 2 |
| | | 3009 | 2 |
| | | 3011 | 2 |

Ninguna tiene Aire, pero sí se pide en precio:

Otro ejemplo, en el 5to piso, el plano muestra sólo 1 toma de Aire para la sala de aislación (habitación 5015). Y sin embargo para ese piso en el llamado a precios, están solicitando 25 unidades.

Respuesta 1: Se deja sin efecto la respuesta 1, del comunicado 4.

Las cantidades a cotizar serán por precio unitario según **Formularios de oferta económica correspondiente a la Enmienda 2.**

Pregunta 2: Dada la respuesta a la pregunta 4 del comunicado N° 4, ¿podrán aclarar qué consideran como flujímetro completo? ¿Qué accesorios se debe contemplar aparte del flujímetro en la cotización?

Ya que no es claro si se quiere cotización de:

- flujímetro salida DISS con espiga



FIDEICOMITENTE

FIDUCIARIO

- flujímetro salida DISS con frasco humidificador
- sólo flujímetro.

De tener que cotizarlo, en qué línea se debería cotizar?

Respuesta 2: En la oferta económica el precio unitario debe incluir el:

- flujímetro salida DISS con espiga.
- flujímetro salida DISS con frasco humidificador.

Se deberá cotizar en la línea del el ítem correspondiente.