

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 14/2021

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 03

26/11/2021

Pregunta 9)

con respecto a la instalación de gas de la obra detallada en el asunto, no queda claro que es lo que se tiene que cotizar.

En la memoria de Sanitaria, lo único que menciona es: LOCALES N°5/6/7 – LABORATORIOS Y AYUDANTE PREPARADOR

3 válvulas para gas GLP bronce.

¿Se dejan solamente las válvulas, no se hace ninguna cañería?

Respuesta 9)

Es correcto solo se suministran y colocaran las terminales de $\frac{3}{8}$ " , la llave de paso y las conexiones necesarias a las garrafas que suministrara A.N.E.P, en los puntos indicados en laminas S1-L23, A9-L13, lo indicado en Memoria de Instalación Sanitaria, etc.