



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL



CNP
CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

COMUNICADO Nº 04

LLAMADO 17/2021

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 17/2021**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº 04

28/12/2021

Consultas II

Pregunta 19)

¿Qué tipos de graseira se debe colocar? ya que en los planos se indican diferentes tipos de graseras.

Respuesta 19)

Graseira colectiva 150 litros.

Pregunta 20)

Con respecto a la instalación de desagüe del CEA Montevideo, les solicitamos que nos indique ¿desde qué punto se debe conectar dicha instalación?

Respuesta 20)

No es posible definir aún. Se pagará como imprevisto el metraje que no esté indicado en planos.

Pregunta 21)

Les solicitamos si nos pueden enviar fotos de los centros educativos ya que algunos no se pueden visualizar en Street View.

Respuesta 21)

No enviaremos fotos.

Pregunta 22)

¿Nos podrían enviar los planos en formato dwg?

Respuesta 22)

No enviaremos formato dgw.

Pregunta 23)

Les solicitamos que nos indique desde qué punto se debe conectar la instalación eléctrica y sanitaria de cada centro educativo.

Respuesta 23)

No es posible definirlo aún. A lo fines de oferta, coticen 15 metros.

Pregunta 24)

¿En la Utu de Melo Norte se deben demoler las edificaciones que están en el sector de donde se ubicaran las nuevas aulas? Les solicitamos que nos aclaren cómo se entrega el terreno.

Respuesta 24)

ANEP se encargará de demoler, nivelar el terreno y construir muro y reja hacia la vereda.

Pregunta 25)

En base a respuesta del comunicado 3, ¿Es posible coordinar otra visita?

Respuesta 25)

No es posible coordinar visita guiada, debido al receso de los Centros educativos.

Para este llamado se admitirá como comprobante de visita fotos tomadas por el oferente desde la vía pública.