



ANEP

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



CNP
CORPORACION NACIONAL
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº25/2023** | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública**

COMUNICADO Nº03

12/10/2023

Pregunta 2)

Referente a la Escuela Nº 92 de Montevideo, grupo B: solicitamos información y características del calentador de agua inteligente, AEROTERMO, ya que las mismas no están expresadas en ninguno de los recaudos.

Respuesta 2)

Se solicita un termotanque eficiente, de cualquier marca, con tecnología de bomba de calor. Volumen del tanque, al menos 250 litros.