



**ANEP**

ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



**CNP**  
CORPORACIÓN NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº25 / 2023**

**Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública**

## **COMUNICADO Nº07**

**20/10/2023**

**Pregunta 12)**

Referente a la Escuela Nº 92 de Montevideo, grupo B: solicitamos información y características del sistema de presurización y forma de instalación.

**Respuesta 12)**

Coticen la instalación de un sistema de presurización que garantice como mínimo 15 metros de columna de agua (1,5 Bar). Puede ser un sistema tipo kit convencional con bomba más tanque de expansión o con un sistema compacto. La forma de instalación lo determinará la contratista.